

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 19-435 от 22.07.2019 г.**

Наименование и адрес заказчика: Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края

Место и дата отбора образца: Красноярский край, Казачинский район, с. Отношка. Пробоотборный кран на выходе озono-фильтровальной станции очистки воды, 19.07.2019 г.

Объект контроля: вода природная (подземная)

Дополнительные сведения: Отбор и доставку произвел заказчик

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Результаты испытаний, $X \pm \Delta$	НД на методы испытаний
1	Железо, мг/дм <sup>3</sup>	0,071±0,020	ПНД Ф 14.1:2.253-09
2	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	0,017±0,003	ПНД Ф 14.1:2.253-09
3	Мутность, мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	ПНДФ 14.1:2.4.213-05
4	Цветность, градус	1,8±0,7	ПНДФ 14.1:2.4.207-04

Протокол подготовил Е.Э.Яньшина

Начальник химической лаборатории



Т.В. Пичугина